

OVERZICHTSLIJST TECHNISCHE CONTROLES IN BELGIË

Uitgevoerd door AIB-Vinçotte Belgium vzw
Editie 2013



YOUR REPUTATION IS MINE.

INHOUD

1. CONTROLES VAN HEFWERKTUIGEN EN AANVERWANTE TOESTELLEN	4
2. CONTROLES VAN SPORT-, RECREATIE- EN AANVERWANTE TOESTELLEN	6
3. CONTROLES VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES	7
4. CONTROLES THERMOGRAFIE	8
5. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK	9
6. SPECIFIEKE WETGEVINGEN: ZIEKENHUIZEN, RUSTOORDEN, OUDEREN- VOORZIENINGEN, LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN, KINDEROPVANG EN BRANDVEILIGHEIDSNORMEN PER CATEGORIE VAN TOERISTISCHE LOGIES	15
7. KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN	24
8. STOOKTOESTELLEN	24
9. AARDGAS "HOME" COMPRESSOREN	24
10. LPG MONTAGE ATELIER	24
11. WATERINSTALLATIES	25
12. EXPLOSIEVEILIGHEID	25
13. BEVEILIGINGSONDERNEMING & ALARMINSTALLATIES	25
14. CONTROLES VAN GROENESTROOM- EN WARMTEKRACHTINSTALLATIES	26
15. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN	27

1. CONTROLES VAN HEFWERKTUIGEN EN AANVERWANTE TOESTELLEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON ¹	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Personenliften	✓		KB 09/03/2003 (beveiliging van liften) ² Richtlijn 95/16/EG ³		3m, 6m of 1j ⁴ 15j ⁵
Kabelbanen gondelliften, skisleepliften, cabineliften, enz.	✓		ARAB art. 280, 281, 282, 283 Richtlijn 2000/9/EG	✓	3m, 1j ⁶
Hijswerktuigen takels, loopkranen, mobiele kranen, torenkranen, havenkranen, enz.	✓		ARAB art. 280, 281 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Hef- en hijsgereedschappen kettingen, haken, hijsbanden, jukken, enz.	✓		ARAB art. 280, 281 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Mobiele hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen	✓		ARAB art. 280, 281, 452, 453 Codex, Titel VI, Hfdst. 2 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Overige hefwerktuigen hoogwerkers, fabrieksliften, goederenliften, personenbouwliften, materiaalliften, toestellen die tijdelijk of bij gelegenheid als dusdanig gebruikt worden	✓		ARAB art. 280, 281 Codex, Titel VI, Hfdst. 1 en 2 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Afstelling van de last(moment)begrenzer loopkranen, mobiele kranen, havenkranen, enz.	✓	✓	Codex Titel VI, Hfdst. 1 en 2	-	-
Behandelingstoestellen heftrucks, graafmachines, stapelaars, gemotoriseerde hefplatforms, enz.	✓	✓	Codex Titel VI, Hfdst. 1 en 2 Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Steigers (stellingen)	✓	✓	ARAB art. 441, 451, 456 Codex Titel VI, Hfdst. 2, afdeling V, onderafdeling IV	✓	1w ⁷
Persoonlijke beschermingsmiddelen veiligheidsharnassen en -gordels, vanglijnen, reddingskoorden, antivalapparaten, toebehoren, enz.	✓		Codex Titel VII, Hfdst. 2 art. 27 Richtlijn 89/686/EEG	✓	1j of na een val

¹ De controles mogen uitgevoerd worden door AVB of een ander competent persoon

² Gewijzigd door het KB 17/03/2005, het KB 13/05/2005 en het KB 10/12/2012

³ 95/16/EG: de richtlijn "liften" omgezet in Belgisch recht door het KB 10/08/1998, van toepassing vanaf 01/07/1997 (bijlage VI: eindcontroles) en gewijzigd door de richtlijn 2006/42/CE

⁴ **6m**: preventieve inspectie, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf of **3m**: preventieve inspectie om de drie maanden in andere gevallen of **1j**: jaarlijkse preventieve inspectie voor privéliften

⁵ **15j**: om de vijftien jaar een risicoanalyse

⁶ **3m**: om de drie maanden, **1j**: jaarlijks (mechanismen en structuren) - Deze verplichte periodiciteit voor hefwerktuigen wordt aanbevolen voor de andere arbeidsmiddelen.

⁷ **1w**: wekelijks

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Brandweermateriaal gordels, reddingstouwen, brandweperladders met en zonder werkbak, enz.	✓		ARAB art. 280, 281 Codex Titel VII, Hfdst. 2 art. 27 Trekproef Richtlijn 89/686/EEG Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Ladders, noodladders, trappen	✓	✓	Codex, Titel VI, Hfdst. 2, afdeling V, onderafdeling III	✓	3m, 1j
Havenvoertuigen	✓		Havenreglement / Aanvullend verkeers- reglement: Haven van Antwerpen, Waaslandhaven (gemeente Beveren),...		1j
Hefbruggen	✓		ARAB art. 283 bis Richtlijn 2006/42/EG	✓	1j
Liften op schepen	✓		Zeevaartinspectiereglement	✓	3m, 1j
Kranen op schepen dekkransen, drijvende kranen, havenkranen, enz.	✓		Naargelang het geval: ARAB art. 280, 281 Reglement onderzoek schepen op de Rijn Zeevaartinspectiereglement	✓	3m, 1j
Metalen gordijnen schouwspelzalen	✓		ARAB art. 662 Richtlijn 2006/42/EG	✓	1j
Patiëntentillift	✓		ARAB art. 280, 281 Richtlijn 93/42/EEG	✓	3m, 1j
Poorten	✓	✓	Codex Verordening 305/2011	✓	3m, 1j
Mobiele oprijplatformen, graanzuigers, kolkenzuigers, skips, vijzels, enz.	✓	✓	ARAB Codex Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Roltrappen, rolpaden, trapliften ¹ , gehandicaptenliften op voertuigen, enz.	✓	✓	Codex Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j ¹
Metalen structuren van gebouwen	✓	✓	Codex	✓	-
Magazijntoestellen en installaties	✓	✓	ARAB, Codex, Richtlijn 2006/42/EG	✓	3m, 1j
Geometrische controles	✓	✓	Codex	-	-
Magneto-inductief onderzoek van kabels kabelbanen, pylonen, tuinkabels voor een brug, schoorsteen, enz.	✓	✓	Codex	-	-
Krachtmetingen door middel van rekstrookjes	✓	✓	Codex	-	-
Levenslijn	✓	✓	Codex (richtlijn 89/686/EEG) naargelang het geval	-	1j

¹ Besluit van de Vlaamse Regering, 09/12/2011, ouderenvoorzieningen en centra voor revalidatieverblijf.

2. CONTROLES VAN SPORT-, RECREATIE-, EN AANVERWANTE TOESTELLEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Speelpleinen en -toestellen schommels, glijbanen, gecombineerde toestellen enz.	✓	✓	KB 28/03/2001 KB 28/09/2003	✓	3m tot 1j
Tijdelijke tribunes, podia, tenten	✓	✓	Wet 09/02/1994 ¹	✓	3m tot 1j
Sportzaaltoestellen	✓	✓	Wet 09/02/1994	✓	3m tot 1j
Kunstmatige klimstructuren indoor, outdoor	✓	✓	Wet 09/02/1994	✓	3m tot 1j
Zwembadtoestellen (bv. waterglijbanen, ...)	✓	✓	Wet 09/02/1994 KB 28/03/2001 KB 28/09/2003	✓	3m tot 1j
Hindernisparcours touwpestes, enz.	✓	✓	KB 04/03/2002 KB 25/04/2004	✓	3m tot 1j
Attractieparktoestellen achtbanen, grote raden, molens, enz.	✓	✓	KB 10/06/2001	✓	3m tot 1j ³
Kermistoestellen achtbanen, grote raden, molens, enz.	✓	✓	KB 18/06/2003	✓ ²	Type A: max. om de 3j ³ Type B: max. om de 10j

¹ Wet van 09/02/1994 betreffende de veiligheid van goederen en diensten, gewijzigd door de wet van 04/04/2001, 18/12/2002, 27/12/2005 en 25/04/2007

² Risicoanalyse (door een geaccrediteerd organisme, indien type A), opstellingsinspectie (=na elke hermontage door een controle-organisme, indien type A)

³ Periodieke controle door een geaccrediteerd organisme

3. CONTROLES VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
IN DIENST VÓÓR 01/01/1983					
Hoog- of middenspanningsinstallatie	✓	✓	ARAB art. 262	-	1j
Hoog- of middenpanningsinstallatie			ARAB art. 265	-	1m
Laagspanningsinstallatie - industrieel	✓		ARAB art. 262	-	5j
Hoog- en laagspanningsinstallatie	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia	-	1j
Koninklijk Besluit van 4 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 21 december 2012) betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen. Alle oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen moeten voldoen aan het KB, dit wil zeggen: - eerste controle door een erkend organisme is uit te voeren uiterlijk op 1 januari 2014; - risicobeoordeling en -evaluatie is uit te voeren uiterlijk op 31 december 2014; - nodige preventiemaatregelen zijn te nemen (minimale voorschriften van Bijlage I) uiterlijk op 31 december 2016 (mogelijke afwijking tot 31 december 2018 onder de voorwaarden van het art. 23); - periodieke controles zijn te voorzien: dezelfde periodiciteit als bepaald in het AREI.					
IN DIENST NA 01/01/1983					
Hoogspanningsinstallatie	✓	✓	AREI art. 272 AREI art. 267	✓	1j 3m
Laagspanningsinstallatie - industrieel	✓ ✓ ✓	✓	AREI art. 270 AREI art. 271 ARAB art. 52.11	✓	5j Regelmatig
Hoog- en laagspanningsinstallatie	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia	✓	1j
Hoog- en laagspanningsinstallatie goedkeuring van plannen, uitwendige invloeden	✓		AREI art. 19	✓	-
Beproeving goede werking HS-relais	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia	✓	2j
Koninklijk Besluit van 4 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 21 december 2012) betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen. De elektrische installaties op arbeidsplaatsen moeten voldoen aan het KB, zelfs indien ze aan het AREI voldoen, dit wil zeggen: - aanwezigheid van een verslag van het gelijkvormigheidsonderzoek van een erkend organisme; - risicobeoordeling en -evaluatie is uit te voeren; - nodige preventiemaatregelen zijn te voorzien; - periodieke controles zijn te voorzien.					
DIVERSE HOOG- EN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES					
Zonering (gas- en/of stofexplosie)	✓		AREI art. 105	✓	-
Bepaling uitwendige invloeden	✓		AREI art. 19	✓	-
Werfaansluiting tijdelijke installaties (kermis,...)	✓ ✓		AREI art. 270 AREI art. 271	✓ ✓	1j 13m

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Hoogspanningsgebruikstoestellen gevoed door laagspanningsnet vermogen > 500 VA (≤500 VA) (ontladingslampen vermogen > 200 VA) (≤200 VA)	✓		AREI art. 272 ARAB art. 262	✓ ✓	1j-(5j) 1j-(5j)
Voetbalstadia (hoog- en laagspanning)	✓		KB 02/06/1999	✓	1j
Rustoord	✓		details zie punt 6	✓	1j of 3j of 5j
Logiesverstrekkende bedrijven	✓		details zie punt 6	✓	1j of 5j
Ziekenhuizen (hoog- en laagspanning)	✓		KB 06/11/1979 - details zie punt 6	✓	1j of 3j
kinderopvang (hoog- en laagspanning)	✓		BVR 19/09/2008 - details zie punt 6 BRFG 19/07/2007 - details zie punt 6	✓	1j of 5j
LAAGSPANNINGSINSTALLATIE - HUISHOUELIJK					
In dienst vóór 01/10/1981 en voor verzwaring	✓		AREI art. 276	✓	25j
In geval van verkoop van een wooneenheid	✓		AREI art. 276bis		25j
Voor de indienststelling en voor uitbreiding / belangrijke wijziging na 01/10/1981	✓ ✓		AREI art. 270 AREI art. 271	✓	- 25j

4. CONTROLES THERMOGRAFIE

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
IN DIENST VÓÓR 01/01/1983					
Hoogspannings- en laagspanningsinstallatie	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia		1j
IN DIENST NA 01/01/1983					
Hoogspanningsluchtlijnen 150 kV of meer	✓		AREI art. 272 bis	✓	5j
Hoogspannings- en laagspanningsinstallatie	✓		Verzekeraarsreglement Assuralia		1j

5. CONTROLES VAN INSTALLATIES ONDER DRUK

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
STOOMTOESTELLEN					
Hoge druk stoomgeneratoren (p > 0.5 bar; inhoud > 25l)	✓		KB 18/10/1991 art. 7.1. KB 18/10/1991 art. 10.2. KB 18/10/1991 art. 10.3.	(proefstoken) ✓	inwendig: 1j/1,5j/2j uitwendig: 1j
Lage druk stoomgeneratoren (p ≤ 0.5 bar; inhoud > 100l)	✓		KB 18/10/1991 art. 29.1.	-	uitwendig: 1j
Stoomvaten (p > 0.5 bar; inhoud ≥ 300l)	✓		KB 18/10/1991 art. 20.1. MB 28/10/1991 art. 22.1. MB 28/10/1991 art. 22.2.	- - -	inwendig: 1j/3j/4j uitwendig: 1j/3j
Autoclaven	✓		KB 18/10/1991 art. 20.1.2. MB 28/10/1991 art. 22.2.	- -	inwendig: 1j uitwendig: 1j
Warmtewisselaars Als stoomvat primair ≥ 300l	✓		KB 18/10/1991 art. 20.1. MB 28/10/1991 art. 22.1. MB 28/10/1991 art. 22.2.	- - -	inwendig: 1j/3j/4j uitwendig: 1j/3j
Als generator indien secundair > 25l	✓		KB 18/10/1991 art. 40.2.	-	inwendig: 3j/4j uitwendig: 1j
DRUKVATEN EN -LEIDINGEN (vast opgestelde recipiënten en bijhorende leidingen voor gassen)					
Vaste reservoirs voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (bv. LPG,...)	✓ ✓		VLAREM II art. 5.16.1.8 § 1 en 2 VLAREM II art. 5.16.6.8 § 1 KB 21/10/1968	✓ ✓ ✓	opslagplaats: 5j en veiligheidskleppen: 10j (jaarlijks nazicht van kathodische bescherming voor ingegraven houders en leidingen)
Vacuüm-geïsoleerde houders	✓ ✓	✓	VLAREM II art. 5.16.1.8 § 1 en 2 VLAREM II art. 5.16.6.8 § 3 VLAREM II art. 5.16.6.8 § 1	✓ ✓	opslagplaats: 2j opslagplaats: 6j veiligheidskleppen: 3j
Installaties met drukvaten, boven de volgende grenzen: a) bij drukvaten voor gassen ingedeeld in groep 2a) (gassen die alleen giftig of schadelijk zijn) of in groep 4 (andere gassen dan ontvlambare, oxyderende en/of zeer giftige), wanneer de maximaal toelaatbare druk $P_S > 1000$ bar of wanneer het product van P_S en $V > 1000$ bar.l; b) bij drukvaten voor andere gassen wanneer P_S groter is dan 200 bar of wanneer het product van P_S en V groter is dan 200 bar.l	✓		VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1 en § 4	✓	5j veiligheidskleppen: 10j

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Installaties met installatieleidingen, boven de volgende grenzen: a) voor gasen ingedeeld in groep 2a) (gasen die alleen giftig of schadelijk zijn) of in groep 4 (andere gasen dan ontvlambare, oxyderende en/of zeer giftige), wanneer de nominale maat DN > 250 en tegelijkertijd het product van P _S en DN > 5000 bar; b) voor andere gasen wanneer DN > 100 en tegelijkertijd het product van P _S en DN > 3500 bar of wanneer DN > 350	✓		VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1 en § 4	✓	5j veiligheidskleppen: 10j
Vulinstallaties van vloeibaar gemaakte petroleumgasen (LPG) (vullen van verplaatsbare recipiënten andere dan de brandstoftanken op motorvoertuigen)	✓		VLAREM II art. 5.16.4.3.1. t.e.m. 5.16.4.3.6.	✓	jaarlijkse controle op gasdichtheid, op bescherming tegen corrosie en beveiligingen
Vulinstallaties van LPG voor motorvoertuigen	✓ ✓		VLAREM II art. 5.16.4.4.1. t.e.m. 5.16.4.4.9 Milieuvvergunning	✓ ✓	5j (jaarlijks nazicht van kathodische bescherming voor ingegraven houders en leidingen)
Persluchtvat inhoud ≥ 300l	✓		Uitbatingvoorwaarden	✓	3j
Persluchtvat inhoud < 300l		✓	Uitbatingvoorwaarden	-	neen ¹
Persluchtvat - Vlaanderen P _S × V > 3000 bar.liter en P _{max} > 4 bar	✓		VLAREM II art. 5.16.3.2. § 4 en 5.16.1.8. § 2	✓	5j
Persluchtvat - Wallonië inhoud ≥ 150l	✓ ✓	✓	Besluit Waalse regering 03/04/2003	✓	3j 1j
Persluchtvat in mijnen, groeven en graverijen	✓		KB 06.09.1919 en 29/07/1994	✓	1j/3j
OPSLAGTANKS (opslag van ontvlambare en gevaarlijke producten - ingedeelde inrichtingen)					
Ondergronds (Vlaanderen)	✓		VLAREM II Hfdst. 5.17	✓	beperkt onderzoek: 1j/2j algemeen onderzoek: 10j/15j
Bovengronds (Vlaanderen)	✓		VLAREM II Hfdst. 5.17	✓	beperkt onderzoek: 3j algemeen onderzoek: 20j
Ondergronds (Wallonië) (≥ 3000l) Opslagtanks met verdeelzuil niet voor publiek	✓		Besluit Waalse regering 17/07/2003, 30/11/2000 en 24/07/2008 29/11/2007 en 31/03/2011	✓	dichtheidsproef: 10j/5j/3j
Bovengronds (Wallonië) (≥ 3000l) Opslagtanks met verdeelzuil niet voor publiek	✓		Besluit Waalse regering 17/07/2003 en 24/07/2008 29/11/2007 en 31/03/2011	✓	dichtheidsproef: 10j

¹ Opgelet: veel fabrikanten leggen dit op in de handleiding!

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Boven- of ondergronds (Federaal)		✓	KB 13/03/1998 art. 68	✓	geen attest constructie of plaatsing: 5j dichtheidsproef
Brandstofverdeelinstallaties (Brussel)	✓		Besluit Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21/01/1999	✓	beperkt onderzoek: 1j algemeen onderzoek: 10j
Brandstofverdeelinstallaties (Wallonië)	✓		Besluit Waalse regering 04/03/1999 en aanpassing 30/11/2000	✓	beperkt onderzoek: 1j algemeen onderzoek: 10j
Brandstofverdeelinstallaties (Vlaanderen)	✓		VLAREM II Hfdst. 5.17	✓	beperkt onderzoek: 1j/2j algemeen onderzoek: 10j/15j
OPSLAGTANKS (stookolieopslag niet-ingedeelde inrichtingen)					
Ondergronds Vlaanderen	✓	✓	VLAREM II Hfdst. 6.5.	✓	5j
Bovengronds Vlaanderen	✓	✓	VLAREM II Hfdst. 6.5.	✓	-
CENTRIFUGES					
Centrifuges	✓		ARAB art. 323		6m,1j
AANLOOPRESERVOIRS					
Aanloopreservoirs voor verbrandingsmotoren	✓	✓	Code van goede praktijk	✓	10j
GAS BINNENINSTALLATIES					
Gas binneninstallaties	✓	✓	KB 28/06/1971 ARAB art. 52.11.	✓	regelmatig
Gasinstallaties voetbalstadia	✓		KB 02/06/1999	✓	1j
GASRESERVOIRS BESTEMD VOOR DE AANDRIJVING VAN AUTO'S					
LPG	✓ ✓		KB 09/05/2001 Règl. Ducal 10/04/1986 Lux	✓	België: 6j/15j Luxemburg: 5j
Samengeperst aardgas (C.N.G.)	✓		KB 09/07/1997	✓	5j

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
GASFLESSEN					
Metalen gasflessen	✓		ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen ¹	✓ ²	ADR - Bijlage A: - normaal: 5j - uitgezonderd gasgroep 1°, 2° - A, O, F: 10j
Metalen gasflessen Acetyleen-opgelost	✓		ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen ¹	✓	ADR - Bijlage A, poreuze stof: - niet-monolitisch: 5j - monolitisch: 10j
Metalen gasflessen Ademhalingsgassen	✓		ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen ¹	✓	Duikersflessen: - inwendig onderzoek: 2,5j - beproeving: 5j Ademhalingsgassen: 10j (Aanbevolen: 5j)
Composiet gasflessen Ademhalingsgassen	✓		ARAB art. 358 ADR - Bijlage A	✓	ADR - Bijlage A: periodiciteit be- paald door de bevoegde overheid of het door de bevoegde overheid aangeduide instelling die de type- goedkeuring heeft afgeleverd. (meestal 3j à 5j)

¹ Richtlijnen 2008/68/EG en 2010/35/EU (TPED) (K.B. 13/11/2011)

² Tenzij door aangemelde instantie volgens richtlijn 2010/35/EU (TPED)

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE												
TANKS VOOR TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG																	
Vaste tanks en tankcontainers voor niet-cryogenische gassen en andere gevaarlijke producten ¹	✓		ADR par. 6.8. ADR par. 6.7.	✓ ²	<table><tr><th>Type</th><th>Tussentijdse controle</th><th>Periodieke controle</th></tr><tr><td>Tankwagen</td><td>3j</td><td>6j</td></tr><tr><td>Tankcontainer</td><td>2,5j</td><td>5j</td></tr></table> Nota: er gelden uitzonderingen voor bepaalde stoffen	Type	Tussentijdse controle	Periodieke controle	Tankwagen	3j	6j	Tankcontainer	2,5j	5j			
Type	Tussentijdse controle	Periodieke controle															
Tankwagen	3j	6j															
Tankcontainer	2,5j	5j															
Vaste tanks en tankcontainers voor cryogenische gassen	✓		ADR par. 6.8. ADR par. 6.7.	✓ ^{2, 3}	<table><tr><th colspan="3">Type tank</th></tr><tr><th></th><th>Vaste tank</th><th>Tankcontainer</th></tr><tr><td>Dubbelwandige tank</td><td>alle 6j dichtheidsproef</td><td>8j na bouwdatum en vervolgens om de 6j: dichtheidsproef</td></tr><tr><td>Enkelwandige tank</td><td>6j na bouwdatum en vervolgens alle 12j: hydraulische beproeving en dichtheidsproef 6j na elke hydraulische beproeving: dichtheidsproef</td><td>8j na bouwdatum en vervolgens om de 12j: hydraulische beproeving en dichtheidsproef 6j na elke hydraulische beproeving: dichtheidsproef</td></tr></table>	Type tank				Vaste tank	Tankcontainer	Dubbelwandige tank	alle 6j dichtheidsproef	8j na bouwdatum en vervolgens om de 6j: dichtheidsproef	Enkelwandige tank	6j na bouwdatum en vervolgens alle 12j: hydraulische beproeving en dichtheidsproef 6j na elke hydraulische beproeving: dichtheidsproef	8j na bouwdatum en vervolgens om de 12j: hydraulische beproeving en dichtheidsproef 6j na elke hydraulische beproeving: dichtheidsproef
Type tank																	
	Vaste tank	Tankcontainer															
Dubbelwandige tank	alle 6j dichtheidsproef	8j na bouwdatum en vervolgens om de 6j: dichtheidsproef															
Enkelwandige tank	6j na bouwdatum en vervolgens alle 12j: hydraulische beproeving en dichtheidsproef 6j na elke hydraulische beproeving: dichtheidsproef	8j na bouwdatum en vervolgens om de 12j: hydraulische beproeving en dichtheidsproef 6j na elke hydraulische beproeving: dichtheidsproef															
IBC (Intermediate Bulk Container)	✓		ADR par. 6.5.	Universeel (door UN-typegoedkeuring)	³ <table><tr><th>Type materiaal</th><th>Dichtheidsproef</th><th>Periodieke controle</th></tr><tr><td>Metaal</td><td>2,5j</td><td>5j</td></tr><tr><td>Kunststof</td><td>2,5j</td><td>Buitendienststelling of vervanging binnen-recipient</td></tr></table>	Type materiaal	Dichtheidsproef	Periodieke controle	Metaal	2,5j	5j	Kunststof	2,5j	Buitendienststelling of vervanging binnen-recipient			
Type materiaal	Dichtheidsproef	Periodieke controle															
Metaal	2,5j	5j															
Kunststof	2,5j	Buitendienststelling of vervanging binnen-recipient															

¹ K.B. 28/06/2009, K.B. 13/11/2011 (TPED)

² Tenzij door aangemelde instantie volgens richtlijn 2010/35/EU (TPED)

³ Beproevingen: de vermelde beproeving en gebruikelijk bijhorende nazichten

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
TANKS VOOR MARITIEM TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN					
IMO type 1 en 2 (niet klasse 2) portable tank - road tank (lange internationale reis)	✓		IMDG	✓ ¹	nota: uitzonderingen voor bepaalde stoffen ² tussentijdse controle: 2,5j periodieke controle: 5j
IMO type 4 (niet klasse 2) road tank (korte internationale reis)	✓		IMDG ADR	✓	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
IMO type 5 klasse 2 - niet-cryogenische portable tank	✓		IMDG	✓	idem IMO type 1 en 2
IMO type 6 klasse 2 - niet-cryogenische road tank (korte internationale reis)	✓		IMDG ADR	✓	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
IMO type 7 klasse 2 - cryogenische portable tank	✓		IMDG	✓	idem IMO type 1 en 2
IMO type 8 klasse 2 - cryogenische road tank (korte internationale reis)	✓		IMDG ADR	✓	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
CSC-FRAMES					
Alle frames onderworpen aan de CSC reglementering	✓		CSC	✓ ³	de eerste maal 5j na constructie en daarna om de 2,5j ⁴

¹ Tenzij door een erkende instelling aangenomen door een Bevoegde Overheid die het IMDG heeft onderschreven

² Door een bevoegd persoon volgens een programma dat door de Bevoegde Overheid is erkend

³ Tenzij door een erkende instelling aangenomen door een Bevoegde Overheid die het CSC heeft onderschreven

⁴ Door een bevoegd persoon volgens een programma dat door de Bevoegde Overheid is erkend

6. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - ZIEKENHUIZEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING ³	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften	✓		Art. 7.2.	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen
Elektrische installatie	✓		Art. 7.3.	✓	1j
	✓		Art. 7.3.	✓	1j of 3j (A)
	✓		Art. 7.3.	✓	1j of 3j (A)
	✓		Art. 7.3.	✓	1j of 3j (A)
Brandbare (LPG) en brandvoedende (medische) gasen via leidingen	✓ ✓	✓ ✓	Art. 7.5.1. & 7.7.1. Art. 7.5.3. & 7.7.3.	✓ ✓	1j ¹ of 3j ²
Brandbaar gas verdeeld via openbaar leidingnet (aardgas)	✓ ✓	✓ ✓	Art. 7.4.1. Art. 7.4.4.	✓ ✓	1j ¹ of 3j ²
Toestellen werkend op brandbare en/of brandvoedende gasen en/of vloeistoffen		✓	Art. 7.4.3. & 7.4.4. & 7.5.2. & 7.5.3. & 7.7.2.	✓	-
Verwarming en klimaatregeling		✓	Art. 7.6.		1j ¹
Elektrische melding, waarschuwing, alarm en detectie-installatie	✓		Art. 7.8.1.	✓	1j
Draagbare snelblussers	✓		Art. 7.8.2.		1j
Muurhaspels, muurhydranten	✓		Art. 7.8.3.		3j (A)
		✓	Art. 7.8.4.		1j (A)

¹ Door een bevoegd installateur

² Door een organisme

³ KB 06/11/1979

A: In functie van de regio en het type van installatie

6. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - RUSTOORDEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING ¹	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften	✓		Art. 7.2.	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen
Elektrische installatie	✓		Zie besluiten ⁴	✓	1j
	✓		Zie besluiten ⁴	✓	1j of 3j (A)
	✓		Zie besluiten ⁴	✓	1j of 3j (A)
	✓		Zie besluiten ⁴	✓	1j of 3j (A)
Brandbaar gas (LPG) via leidingen	✓	✓	Art. 7.5.	✓	1j ² of 3j ³ (A)
Brandbaar gas verdeeld via openbaar leidingnet (aardgas)	✓	✓	Art. 7.4.	✓	1j ² of 3j ³ (A)
Toestellen werkend op brandbare gassen en/of vloeistoffen		✓	Art. 7.4.3. Art. 7.5.2.	✓	-
Verwarming en klimaatregeling		✓	Art. 7.6.	✓	1j ²
Elektrische melding, waarschuwing, alarm en branddetectie-installatie	✓		Art. 7.7.	✓	1j
Draagbare snelblussers		✓	Art. 7.7.		1j
Muurhaspels, muurhydranten	✓	✓	Art. 7.7.		3j (A) 1j (A)

¹ Koninklijk Besluit van 12/03/1974, Besluit van de Waalse Regering 15/10/2009, Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap 26/06/2008

² Door een bevoegd persoon

³ Door een organisme

⁴ Het artikelnummer hangt af van het soort besluit (KB, BWR, BRDG)

A: In functie van de regio en/of het type van installatie

6. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - OUDERENVOORZIENINGEN VLAANDEREN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING ¹	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften	✓		Art. 7.1.3.	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen
Trapliften	✓		Art. 7.1.3.		1j
Elektrische installatie	✓		Art. 7.1.3.	✓	1j
	✓		Art. 7.1.3.	✓	5j
Branddetectie en alarminstallatie	✓		Art. 7.1.3.	✓	1j
Brandbestrijdingsmiddelen		✓	Art. 7.1.3.		1j
Verwarmingsinstallatie (inclusief warmwaterbereiding, aëraulische installaties, schouwen en stookplaatsen)		(BI)	Art. 7.1.3.	✓	1j
Gasinstallaties	✓		Art. 7.1.3.	✓	5j
Veiligheidsverlichting		✓	Art. 7.1.3.		3m
Toestand evacuatiewegen en brandwerende deuren		✓	Art. 7.1.3.		3m

¹ Besluit van de Vlaamse Regering 09/12/2011 van kracht vanaf 1 juli 2012

6. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING ¹	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften	✓		Art. 8.2.1.	Zie hefwerktuigen ²	Zie hefwerktuigen ²
Elektrische installatie Hoogspanning Laagspanning	✓		Zie besluiten	✓	1j
	✓		Zie besluiten ARAB AREI	✓	1j of 5j
	✓			✓	5j
Verwarming en klimaatregeling	✓	(ET)	Zie besluiten	✓	1j
Brandbaar gas	✓			✓	3j of 5j
Toestellen werkend op brandbare gassen		(BI)	Zie besluiten	✓	Zie stooktoestellen ³
Elektrische melding, waarschuwing, alarm	✓		Zie besluiten	✓	1j
Algemene automatische brandmelding	✓	(BI)	Zie besluiten	✓	1j
Brandbestrijdingsmiddelen	✓	✓	Zie besluiten		1j
Deuren, verluchttingsopeningen	✓	✓	Zie besluiten	✓	1j
Veiligheidsverlichting - lichtsterkte, autonomie	✓		Zie besluiten	✓	1j
Veiligheidsverlichting - goede werking	✓	✓	Zie besluiten	✓	3m

¹ Besluit van de Regering van de BRFG 24/12/1990, BWR 01/04/2010, BVR 11/09/2009

² Zie punt 1 Hefwerktuigen

³ Zie punt 8 Stooktoestellen, pagina 25

6. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - KINDEROPVANG

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING ¹	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Elektrische laagspanningsinstallaties	✓		Zie besluiten	✓	5j
Elektrische hoogspanningsinstallaties	✓		Zie besluiten	✓	1j
Branddetectie-installaties	✓	✓	Zie besluiten	✓	3j
Autonome rookmelders	✓	✓	Zie besluiten	✓	1 m
Liftinstallaties	✓		Zie besluiten	Zie hefwerktuigen ²	Zie hefwerktuigen ²
Rookkanalen en schoorstenen	✓	✓	Zie besluiten	✓	1j
Gas- en propaangasinstallaties	✓	✓	Zie besluiten	✓	Zie gasbinneninstallaties ³
Gasolie-installaties	✓	✓	Zie besluiten	✓	Zie opslagtanks ⁴
Verwarmingsinstallaties	✓	✓	Zie besluiten	✓	Zie stooktoestellen ⁵
Brandbestrijdingsmiddelen	✓	✓	Zie besluiten	✓	1j

¹ Besluit van de Vlaamse Regering 19/09/2008, BRFG 19/07/2007

² Zie punt 1 Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen, pagina 3

³ Zie punt 5 Controles van installaties onder druk, gasbinneninstallaties, pagina 12

⁴ Zie punt 5 Controles van installaties onder druk, opslagtanks, pagina 11

⁵ Zie punt 8 Stooktoestellen, pagina 25

6. SPECIFIEKE WETGEVINGEN - BRANDVEILIGHEIDSNORMEN PER CATEGORIE VAN TOERISTISCHE LOGIES (*)

Maximumcapaciteit van het toerische logies	Categorie Hotel		Categorie Gastenkamer		Categorie Vakantiewoning		Categorie Vakantielogies			Categorie Openlucht recreatief terrein
					Type eengezinswoning	Type meergezinswoning	Type kamers	Type eengezinswoning	Type meergezinswoning	
Tot en met 3 verhuureenheden of plaatsen voor openlucht recreatieve verblijven en voor ten hoogste 8 toeristen per toeristisch logies	Niet van toepassing		Bijlage 2		Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 6
4 of 5 verhuureenheden of plaatsen voor openlucht recreatieve verblijven en voor 9 of ten hoogste 10 toeristen per toeristisch logies	Bijlage 3		Bijlage 3		Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 3	Bijlage 2	Bijlage 2	Bijlage 6
Vanaf 6 verhuureenheden tot en met 15 verhuureenheden of plaatsen voor openlucht recreatieve verblijven en voor 11 tot ten hoogste 32 toeristen per toeristisch logies	Bestaande hotelexplotatie	Nieuwe hotelexplotatie	Bestaande gastenkamerexploitatie	Nieuwe gastenkamerexploitatie	Bijlage 3	Bijlage 5	Bijlage 4	Bijlage 3	Bijlage 5	Bijlage 6
	Bijlage 4	Bijlage 5	Bijlage 4	Bijlage 5						
Vanaf 16 verhuureenheden of plaatsen voor openlucht recreatieve verblijven of voor meer dan 32 toeristen per toeristische logies	Bestaande hotelexplotatie	Nieuwe hotelexplotatie	Niet van toepassing		Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 5	Bijlage 6
	Bijlage 4	Bijlage 5								

LOGIES VOLGENS BIJLAGE 2 - HOOFDSTUK 5

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Laagspanning	✓		AREI	✓	5j
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT		✓	3j
Verwarmingstoestellen (goede werking) inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT		✓	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)	✓	BT		✓	1j
Autonome branddetectoren	✓	BP		✓	3m
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT			1j

(*) Pagina 20 tot en met 24 zijn enkel van toepassing voor Vlaanderen (BVR 05/10/2012).

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders, enz. (goede staat, bruikbaarheid)	✓	BP			tijdens de uitbating

LOGIES VOLGENS BIJLAGE 3 - HOOFDSTUK 9 EN 11

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Goederen- en keukenlift	✓		9.2.1	✓	3m
Personenlift	✓		9.2.1	✓	3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)
Hoogspanning	✓		9.2.2	✓	1j
Laagspanning	✓		9.2.2	✓	5j
Veiligheidsverlichting (werking, autonomie)	✓	BT	9.2.3		3m
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT	9.2.5	✓	3j
Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters (indien aanwezig: goede werking)	✓			✓	1j
Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen (goede werking) inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT	9.2.4	✓	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)	✓	BT	9.2.4	✓	1j
Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	✓		9.2.6	✓ (*)	1j
Algemene automatische branddetectie (conformiteit, autonomie, goede werking) inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, rook- evacuatiekoepels	✓		9.2.7	✓ (*)	1j
Autonome branddetectoren	✓	BP	9.2.7	✓	3m
Filters en kokers van dampkappen		BP	9.2.9		1j
Draagbare brandblustoestellen (goede werking) en axiaal gevoede muurhaspels indien aanwezig	✓	BT	9.2.8	✓	1j
(Zs) brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enz. (goede staat, bruikbaarheid)	✓	BP	10.2	✓	tijdens de uitbating

(*) Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100

LOGIES VOLGENS BIJLAGE 4 - HOOFDSTUK 9 EN 11

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Goederen- en keukenlift	✓		9.2.1	✓	3m
Personenlift	✓		9.2.1	✓	3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)
Hoogspanning	✓		9.2.2	✓	1j
Laagspanning	✓		9.2.2	✓	5j
Veiligheidsverlichting (lichtsterkte, autonomie)	✓		9.2.3		1j
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT	9.2.5	✓	3j
Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters (indien aanwezig: goede werking)	✓			✓	1j
Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen (goede werking) inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT	9.2.4	✓	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)	✓	BT	9.2.4	✓	1j
Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	✓		9.2.6	✓ (*)	1j
Algemene automatische branddetectie (conformiteit, autonomie, goede werking) inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, rook- evacuatiekoepels	✓		9.2.7	✓ (*)	1j
Filters en kokers van dampkappen		BT	9.2.9		1j
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT	9.2.8		1j
Muurhaspels en -hydranten (indien aanwezig: goede werking)	✓	BT	9.2.8	✓	1j
Veiligheidsverlichting (goede werking)	✓	BP	10.2	✓	3m
Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enz. (goede staat, bruikbaarheid)	✓	BP	10.2	✓	tijdens de uitbating

(*) Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100

LOGIES VOLGENS BIJLAGE 5 - HOOFDSTUK 6 EN 8


OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Goederen- en keukenlift	✓		6.2.1	✓	3m
Personenlift	✓		6.2.1	✓	3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)
Hoogspanning	✓		6.2.2	✓	1j
Laagspanning	✓		6.2.2	✓	5j
Veiligheidsverlichting (lichtsterkte, autonomie)	✓		6.2.3		1j
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT	6.2.5	✓	3j
Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters (indien aanwezig: goede werking)	✓			✓	1j
Verwarmings- en luchtbehandelingstoestellen (goede werking) inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✓	BT	6.2.4	✓	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)	✓	BT	6.2.4	✓	1j
Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	✓		6.2.6	✓ (*)	1j
Algemene automatische branddetectie (conformiteit, autonomie, goede werking) inclusief bbzs brandwerende deuren en luiken, rook- evacuatietoepels	✓		6.2.7	✓ (*)	1j
Filters en kokers van dampkappen		BT	6.2.9		1j
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT	9.2.8		1j
Muurhaspels en -hydranten (indien aanwezig: minimale druk, goede werking)	✓		6.2.8	✓	3j
Muurhaspels en -hydranten (indien aanwezig: goede werking)	✓	BT	6.2.8	✓	1j
Veiligheidsverlichting (goede werking)	✓	BP	6.2.3	✓	3m
Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, enz. (goede staat, bruikbaarheid)	✓	BP		✓	tijdens de uitbating

(*) Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100

LOGIES VOLGENS BIJLAGE 6 - HOOFDSTUK 6

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Hoogspanning (indien aanwezig)	✓		3.2	✓	1j
Laagspanning	✓		3.2	✓	5j
Verlichting hoofdwegen	✓	BP	2.2.2	✓	3m
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✓	BT	3.1	✓	3j
Automatische gasdetectie/brandstofafsluiters (indien aanwezig: goede werking)	✓		3.1	✓	1j
Melding-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	✓		5	✓ (*)	1j
Brandblustoestellen (goede werking)		BT	4		1j
Hydranten en bijbehorend materiaal (indien aanwezig: goede werking)	✓	BP	4	✓	1j
Goede staat, bruikbaarheid van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen	✓	BP	6	✓	tijdens de uitbating

(*) Keuring voorgeschreven door NBN S 21-100



7. KOELTECHNISCHE BEDRIJVEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Koeltechnische bedrijven Examencentrum in de koeltechniek	✓ ✓		Besluit van de Vlaamse Regering van 04/09/2009	✓ ✓	2j, 5j 5j

8. STOOKTOESTELLEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Stooktoestellen Eénmalige verwarmingsaudit	✓ ✓	✓ (ET) ✓ (ET)	Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/2006 + aanpassingen	✓ -	1j, 2j éénmalig voor toestellen van 15 jaar of ouder
Stooktoestellen Omstandige diagnose	✓ ✓	✓ (max. 399 kW- ET / ≥ 400 kW: geaccred- iteerde keuringsinstelling) ✓ (ET)	Besluit van de Waalse regering van 29/01/2009 + aanpassin- gen	✓ -	1j, 3j éénmalig voor toestellen van 15 jaar of ouder
Stooktoestellen Diagnose	✓ ✓	✓ (ET) ✓ (ET)	Besluit van de Brusselse regering van 03/06/2010 + aanpassingen	✓ -	1j, 3j éénmalig voor toestellen van 15 jaar of ouder

9. AARDGAS COMPRESSOREN VOOR BEVOORRADING MOTORVOERTUIGEN

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Aardgas "home" compressoren	✓		VLAREM II art. 5.16.7	✓	2j
Aardgasvulstation	✓		VLAREM II art. 5.16.8	✓	5j

10. LPG MONTAGE ATELIER

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
LPG montage atelier	✓		KB van 09/05/2001	✓	1j

11. WATERINSTALLATIES

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Drinkwaterinstallaties in het Vlaams Gewest	✓	✓	Algemeen waterverkoopreglement	✓	
Rioolwaterafvoer in het Vlaams Gewest	✓	✓	Algemeen waterverkoopreglement	✓	

12. EXPLOSIEVEILIGHEID

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Explosieveiligheidsdocument opstellen	✓	✓	KB 26/03/2003		
Controle elektrisch materieel in zones met explosiegevaar	✓ ✓		AREI art.270 KB 04/12/2012	✓	5j 5j
Controle niet-elektrisch materieel in zones met explosiegevaar	✓	✓	KB 26/03/2003	✓	5j
Audit op werkplaatsen waar er herstellingen van explosieveilig elektrisch materieel worden uitgevoerd	✓		AREI art.107	✓	1j
Audit op werkplaatsen waar er herstellingen van explosieveilig niet-elektrisch materieel worden uitgevoerd	✓	✓	KB 26/03/2003	✓	1j
Goedkeuring van een risico-evaluatie van machines, toestellen en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen met ontploffingsgevaar	✓		AREI art.106	✓	

13. BEVEILIGINGSONDERNEMING & ALARMINSTALLATIES

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Controle van de uitrusting van een beveiligingsonderneming	✓		KB 13/06/2002 & Technische Nota T015-1 van het BEC	✓	5j / 10j
Controle van een inbraakalarmsysteem	✓	✓	Technische Nota T015-2 van het BEC	✓	1j

14. CONTROLES VAN GROENESTROOM- EN WARMTEKRACHTINSTALLATIES

OMSCHRIJVING	AVB	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Warmtekrachtinstallaties - Vlaams Gewest	✓		Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✓	2j
Groenestroominstallaties - Vlaams Gewest (excl. PV-installaties)	✓		Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✓	2j indien jaarproductie ≥ 1000 MWh
Warmtekrachtinstallaties - Waals Gewest	✓		Besluit Waalse Regering 30/11/2006 & Ministerieel Besluit 12/03/2007	✓	1j
Groenestroominstallaties - Waals Gewest	✓		Besluit Waalse Regering 30/11/2006 & Ministerieel Besluit 12/03/2007	✓	1j
Groenestroominstallaties - Offshore	✓		KB 16/07/2002	✓	1j



15. LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

REGLEMENTERING - NORMEN

ARAB: Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
AREI: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
KB: Koninklijk Besluit
MB: Ministerieel Besluit
BS: Belgisch Staatsblad
VLAREM: Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
ADR: European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
IMDG: International Maritime Dangerous Goods code
IBC: Intermediate Bulk Container
CSC: International Convention for Safe Containers
TPED: Transportable Pressure Equipment Directive
BEC: Belgisch Elektrotechnisch Comité
BVR: Besluit van de Vlaamse Regering
BRFG: Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
BWR: Besluit van de Waalse Regering
BRDG: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap

ANDERE

OVI: Onderzoek Voor (her)Indienststelling
AVB: AIB-Vinçotte Belgium vzw
ET: Erkend Technicus
BI: Bevoegd Installateur
PBW: Preventie en Bescherming op het Werk
EDTC: Externe Dienst voor Technische Controles
BT: Bevoegde Technicus
BP: Bevoegd Persoon

PERIODICITEITEN

w: wekelijks
m: maandelijks
xm: om de x maanden
j: jaarlijks
yj: om de y jaar

CONTACT

Maatschappelijke zetel

Diamant Building
Boulevard A. Reyerslaan 80
B-1030 Brussel
info@vincotte.be

Exploitatiezetel

Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 674 57 11
Fax: +32 (0)2 674 59 59
info@vincotte.be

Labo

Everest
Leuvensesteenweg 248 H
B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 674 57 50
Fax: +32 (0)2 674 57 85
laboratory@vincotte.be

Regionale kantoren

Brabant

Jan Olieslagerslaan 35
B-1800 Vilvoorde
Tel: +32 (0)2 674 57 11
Fax: +32 (0)2 674 59 59
brussels@vincotte.be

Antwerpen-Limburg

Noordersingel 23
B-2140 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 221 86 11
Fax: +32 (0)3 221 86 12
antwerpen-limburg@vincotte.be

Oost- en West-Vlaanderen

Bollebergen 2a bus 12
B-9052 Gent (Zwijnaarde)
Tel: +32 (0)9 244 77 11
Fax: +32 (0)9 244 77 15
gent@vincotte.be

Wallonië

Parc Scientifique Créalys
Rue Phocas Lejeune 11
B-5032 Isnes (Gembloux)
Tel: +32 (0)81 43 26 11
Fax: +32 (0)81 43 26 15
wallonie@vincotte.be

Technische antennes

Hasselt

Walenstraat 59b
B-3500 Hasselt
Tel: +32 (0)11 26 44 40
Fax: +32 (0)11 26 44 49
antwerpen-limburg@vincotte.be

Roeselare

Kleine Weg 239 A
B-8800 Roeselare
Tel: +32 (0)51 23 32 70
Fax: +32 (0)51 23 32 79
gent@vincotte.be